


Ved endevederlag dæk på væg, skal vægge have en minimumstykkelse på 180 mm for at kunne blive udført med evt. skørt. Dette forudsat 65 mm endevederlag fra dæk.

REV. NR.	ÆNDRING OMFATTER	SIGN.	DATO
A	Tophat slettet	BTJ	16.02.2018
VÆG/ETAGEHULDÆK M/ 1 VEDERLAG			
LODRET SNIT			
DS Elcobyg		EMNE: SAMLINGSDETALJE	
		SAGSNR:	
		TEGN. NR. 1920	
		SIGN: RSH	
<small>HÅRSUNDVEJ 8 DK-9500 HOBRO TLF 98 57 26 57 FAX 98 57 26 67</small>		DATO: 14.04.2014	